

Kennzahlen aus den aktuellen Trinkwasseranalysen:

Wasserwerk Röbel

Versorgungsbereich: Röbel, Bollewick, Kambs, Spitzkuhn, Wildkuhl,
Karbow, Ludorf, Gneve, Erlenkamp

Datum Probenahme: 28.02.2019

	Einheit	Grenzwert	Wert
Gesamthärte	°dH		18,6
Härte	mmol/l		3,3
Härtebereich			3 - hart
Wasserstoffionen - Konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	7,11
mikrobiologische Parameter			
Koloniezahl, 20°C	KBE/ml	100	2
Koloniezahl, 36°C	KBE/ml	100	10
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	0
chemische Parameter			
Calcium	mg/l		109
Eisen	mg/l	0,2	0,034
Mangan	mg/l	0,05	<0,010
Kalium	mg/l		2,9
Magnesium	mg/l		14,6
Natrium	mg/l	200	29
Nitrat	mg/l	50	25
Chlorid	mg/l	250	27
Sulfat	mg/l	250	62

Die vollständige Analyse kann unter Tel. 039931 / 5432-0 oder per Email info@mewa-roebel.de angefordert werden.

**Das untersuchte Trinkwasser entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung (TVO).**

Amt Röbel Müritz-Müritz
Eigenbetrieb Müritz-Elde-Wasser (MEWA)