

Kennzahlen aus den aktuellen Trinkwasseranalysen:

Wasserwerk Below

Versorgungsbereich: Below, Grabow

Datum Probenahme: 19.11.2019

	Einheit	Grenzwert	Wert
Gesamthärte	°dH		20,3
Härte	mmol/l		3,6
Härtebereich			3 - hart
Wasserstoffionen - Konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	7,40
mikrobiologische Parameter			
Koloniezahl, 22°C	KBE/ml	100	0
Koloniezahl, 36°C	KBE/ml	100	1
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	0
chemische Parameter			
Calcium	mg/l		130
Eisen	mg/l	0,2	0,02
Mangan	mg/l	0,05	<0,010
Kalium	mg/l		2,5
Magnesium	mg/l		9,1
Natrium	mg/l	200	13
Nitrat	mg/l	50	<2,0
Chlorid	mg/l	250	40
Sulfat	mg/l	250	185

Die vollständige Analyse kann unter Tel. 039931 / 5432-0 oder per Email info@mewa-roebel.de angefordert werden.

Das untersuchte Trinkwasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TVO).

Amt Röbel Müritz-Müritz
Eigenbetrieb Müritz-Elde-Wasser (MEWA)