

Kennzahlen aus den aktuellen Trinkwasseranalysen:

Wasserwerk Priborn

Versorgungsbereich: Priborn, Buchholz

Datum Probenahme: 17.05.2021

	Einheit	Grenzwert	Wert
Gesamthärte	°dH		17,0
Härte	mmol/l		3,0
Härtebereich			3 - hart
Wasserstoffionen - Konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	7,43
mikrobiologische Parameter			
Koloniezahl, 20°C	KBE/ml	100	0
Koloniezahl, 36°C	KBE/ml	100	0
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	0	0
chemische Parameter			
Calcium	mg/l		110
Eisen	mg/l	0,2	<0,05
Mangan	mg/l	0,05	<0,002
Kalium	mg/l		16,0
Magnesium	mg/l		10,0
Natrium	mg/l	200	14,0
Nitrat	mg/l	50	<0,25
Chlorid	mg/l	250	20
Sulfat	mg/l	250	98

Die vollständige Analyse kann unter Tel. 039931 / 5432-0 oder per Email info@mewaroebel.de angefordert werden.

Das untersuchte Trinkwasser entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TVO).

Amt Röbel Müritz-Müritz
Eigenbetrieb Müritz-Elde-Wasser (MEWA)